

Service Parc Auto et Déchets - Demande de budget supplémentaire - Cuves à carburant - Travaux exceptionnels - Financement

M. LE DÉPUTÉ-MAIRE, Rapporteur : Le contrôle périodique des cuves de la station carburant a permis de déceler un manque d'étanchéité de celles-ci.

Compte tenu du caractère d'urgence, les travaux de plastification des parois internes des cuves ont été commandés. Ce mode d'intervention permet d'obtenir une garantie de 10 ans sur la tenue des cuves.

Ces travaux exceptionnels nécessitent un investissement supplémentaire.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer, et en cas d'accord, à voter les crédits correspondant à cette dépense :

- Etanchéité - cuve de 5 000 litres (fuel et super)	74 000 F
- Etanchéité - cuve de 10 000 litres (essence)	99 000 F
- Etanchéité - cuve de 30 000 litres (gazoil)	102 000 F

soit un total de 275 000 F au budget supplémentaire de l'exercice courant chapitre 906.4/235.00511.32000.

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte la proposition du Rapporteur.